



**Stadt Siegen
Mai 2012**

"Harte" Tabukriterien

- Höhenlagen < 350m ü. NN (fehlende Windhöffigkeit)
- Wohn-/ gemischte Baufläche
- 600m Schutzpuffer zu Wohn-/ gemischte Baufläche
- Einzelwohnlage
- 400m Schutzpuffer zu Einzelwohnlage
- Flächen für Gewerbe / Versorgung / Luftverkehr / Gemeinbedarf / Grünanlagen / Sonderbauflächen
- FFH / NSG / GLB gem. §47 u. §62 LG NW
- 300m Schutzpuffer zu FFH-Gebiet
- Horststandort Rotmilan
- 1000m Schutzbereich Rotmilan
- Flugsicherungszone
- Bahntrasse / übergeordnete Straße
- Produktleitung / Hochspannungsfelleitung
- Wasserschutzzone I
- Eignungsbereich Wind >350m ü. NN (Mindestanforderung für Windhöffigkeit)
- Stadtgrenze

Maßstab 1:30000 i.O.

W N E
S

**Fachgutachten zur Ausweisung von
Konzentrationszonen für Windkraftnutzung
im Stadtgebiet von Siegen
Übersichtskarte 1**